

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 2232727, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Пировское ул. Ленина 131 т. 33-7-65 эл. адрес: psb1gpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 122/1/1-4

## об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

14 ноября 2018 г.

с. Пировское

### Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Троицкая средняя школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Пировского и Казачинского районов Красноярского края по пожарному надзору В. Н. Климовым от 02.11.2018 № 114, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

« 09 » ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час .

« 14 » ноября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час .

главным государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Климовым Вячеславом Николаевичем; государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Коробейниковым Евгением Геннадьевичем

совместно с директором МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцевой Екатериной Анатольевной

проведена плановая выездная проверка  
не жилого здания, расположенного по адресу:

Красноярский край, Казачинский район, с. Троица ул. Мира, 63

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
122/1/1	В МБОУ «Троицкая средняя школа» не прове-	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О	01.04.2019	

122/1/3	Руководителем организации не обеспечивается проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема на территории школы) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	<p>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Пункт 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	01.04.2019	
122/1/4	Над дверями эвакуационного выхода наружу, в лестничной клетке на первом этаже здания школы, отсутствует световой оповещатель «Выход»	<p><b>СП 3.13130.2009 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»</b></p> <p>Пункт 5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;</li> <li>над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</li> <li>в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".</li> </ul>	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край г. Красноярск пр. Мира, 68 (3912) 23-29-37

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому и  
Казачинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край Пировский район с. Пировское ул. Ленина, 131 (39117)33-7-65

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

с. Пировское

(место составления акта)

“ 14 ” ноября 20 18 г.

(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 122

По адресу/адресам Красноярский край, Пировский район, с. Троица ул. Мира, 63

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 02 ноября 2018 №122  
подписанного начальником ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам Климовым В.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Троицкая средняя  
школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” ноября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час .

« 14 ” ноября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час .

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому  
и Казачинскому районам ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А. 02.11.2018 14 час.30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Главный государственный инспектор Пировского и

Казачинского районов по пожарному надзору Климов Вячеслав Николаевич

Государственный инспектор Пировского и Казачинского районов по пожарному надзору  
Коробейников Евгений Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Екатерина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1.	В МБОУ «Троицкая средняя школа» не проведен осмотр поступивших вновь огнетушителей, не проводится техническое обслуживание огнетушителей	<b>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</b> <b>Пункт 478</b> <b>СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</b> п. 4.3.5. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);	Директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.

		<p>- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);</p> <p>- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).</p> <p>Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4, Приложение Г).</p>	
2.	В МБОУ «Троицкая средняя школа» не заведены паспорта на огнетушители	<p><b>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». пункт 475 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</b></p> <p>4.1.33. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме (Приложение Г).</p>	Директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.
3.	Руководителем организации не обеспечивается проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема на территории школы) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	<p><b>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</b></p> <p>Пункт 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	Директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.
4.	Над дверями эвакуационного выхода наружу, в лестничной клетке на первом этаже здания школы, отсутствует световой оповещатель «Выход»	<p><b>СП 3.13130.2009 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»</b></p> <p>Пункт 5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:</p> <p>в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;</p> <p>над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</p>	Директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.


	в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".	
--	---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
**НЕ ВЫЯВЛЕНО**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Пировского и Казачинского района Красноярского края по пожарному надзору Климов В.Н. \_\_\_\_\_

Государственный инспектор Пировского и Казачинского районов по пожарному надзору \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /Е.Г. Коробейников/  
« 14 » \_\_\_\_\_ 2018

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » 11 20 18 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)